

临猗县疾病预防控制中心文件

临疾控字[2024]54号



临猗县疾病预防控制中心 2024年第四季度城区水龙头水质监测报告

为贯彻落实《水污染防治行动计划》，实现2024年度水环境质量改善目标，进一步推进城区水龙头水质监测和信息公开工作，推动全面解决事关人民群众身体健康的饮用水安全问题，我中心根据市卫健委《关于印发2024年运城市城区水龙头水质监测工作方案的通知》[运卫疾控函（2024）77号]文件精神，特制定相应工作方案，对照标准认真开展此项工作，并结合我县实际，按18项检测指标进行检验，具体情况如下：

一、采样情况

我中心在城区东西南北中每个方位各设置5个监测点，共设置25个监测点。监测点的设置全部为居民小区水龙头水，分别为东：东方明珠、锦绣名邸、电力花园、鑫东方绿

城、富嘉丽景；西：石油佳苑、王府佳苑、奥运花园、国税小区、尚品名仕苑；南：荷花园、鑫苑居、泽育苑、丰景嘉苑、亿湖名都；北：丰林花园、悦榕庄、平安小区、双塔花园、崇相西村一队；中：药材花园、光明二园、卓里佳苑、仁和苑、文体小区。

二、检测项目

依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023 进行微生物指标中的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；感官指标中的色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物；一般化学和毒理学指标中的高锰酸盐指数（以 O_2 计）、氨（以 N 计）、砷、镉、铝、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、氟化物；消毒剂常规指标中的游离氯共 18 项检测项目。

三、检测结果

按照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 进行判定，25 个监测点的 18 项检测项目全部达标；具体指标详见附件。

附件：2024 年城区水龙头水第四季度水质检测情况汇总表

临猗县疾病预防控制中心

2024 年 12 月 26 日

抄 送：市疾控中心 县卫生健康局

临猗县疾病预防控制中心

2024 年 12 月 26 日印发

2024年城区水龙头水第四季度水质检测情况汇总表

序号	样品编号	采样地点	检测项目																	
			色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (MnO ₄ ²⁻)	铬 (六价)	氨 (以N计)	氯化物	硝酸盐 (以N计)	铜	汞	镉	砷	游离氯	总大肠菌群	大肠埃希氏菌		
		卫生标准	≤15	NTU	无异味、异臭	无	≤3	≤0.05	≤0.5	≤1.0	≤10	≤0.01	≤0.001	≤0.01	≤0.005	≤0.2	≥0.05	≤100	不得检出	不得检出
		单位	度		无嗅、无味	无	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/ml	CFU/ml	CFU/ml	CFU/ml
1	2024.11.YX01001	东方明珠	<5	<1	无	无	0.54	0.009	0.19	1.0	0.55	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.08	7	未检出	未检出
2	2024.11.YX01002	锦绣名邸	<5	<1	无	无	0.78	0.011	0.14	0.7	0.52	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.10	16	未检出	未检出
3	2024.11.YX01003	电力花园	<5	<1	无	无	0.51	0.011	0.17	1.0	0.58	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.09	7	未检出	未检出
4	2024.11.YX01004	鑫东方绿城	<5	<1	无	无	0.55	0.012	0.19	0.8	0.57	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.07	13	未检出	未检出
5	2024.11.YX01005	嘉源国际	<5	<1	无	无	0.56	0.012	0.18	0.6	0.55	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.11	23	未检出	未检出
6	2024.11.YX01006	石油作苑	<5	<1	无	无	0.57	0.008	0.16	0.9	0.58	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.12	31	未检出	未检出
7	2024.11.YX01007	王府作苑	<5	<1	无	无	0.57	0.013	0.15	0.8	0.57	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.08	21	未检出	未检出
8	2024.11.YX01008	典庭花园	<5	<1	无	无	0.61	0.010	0.20	1.0	0.59	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.11	14	未检出	未检出
9	2024.11.YX01009	同院小区	<5	<1	无	无	0.66	0.011	0.12	0.8	0.57	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.09	17	未检出	未检出
10	2024.11.YX01010	尚品名仕苑	<5	<1	无	无	0.72	0.012	0.18	0.8	0.56	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.06	33	未检出	未检出
11	2024.11.YX01011	荷花园	<5	<1	无	无	0.51	0.010	0.20	1.0	0.52	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.12	30	未检出	未检出
12	2024.11.YX01012	套苑居	<5	<1	无	无	0.53	0.011	0.17	1.0	0.55	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.07	15	未检出	未检出
13	2024.11.YX01013	梓行苑	<5	<1	无	无	0.82	0.009	0.13	1.0	0.58	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.08	9	未检出	未检出
14	2024.11.YX01014	非京嘉苑	<5	<1	无	无	0.57	0.010	0.14	0.9	0.51	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.11	13	未检出	未检出
15	2024.11.YX01015	亿湖名邸	<5	<1	无	无	0.52	0.011	0.14	1.0	0.58	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.05	22	未检出	未检出
16	2024.11.YX01016	丰桦花园	<5	<1	无	无	0.50	0.011	0.16	0.9	0.55	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.07	6	未检出	未检出
17	2024.11.YX01017	悦榕庄	<5	<1	无	无	0.52	0.026	0.16	1.0	0.92	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.07	25	未检出	未检出
18	2024.11.YX01018	平安小区	<5	<1	无	无	0.51	0.011	0.17	0.9	0.53	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.10	10	未检出	未检出
19	2024.11.YX01019	双晖花园	<5	<1	无	无	0.52	0.009	0.15	0.9	0.60	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.11	36	未检出	未检出
20	2024.11.YX01020	荣柏西一里	<5	<1	无	无	0.58	0.011	0.17	0.8	0.57	0.002	<0.0001	0.002	<0.0005	<0.008	0.12	8	未检出	未检出
21	2024.11.YX01021	药村花园	<5	<1	无	无	0.56	0.012	0.13	1.0	0.58	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.13	12	未检出	未检出
22	2024.11.YX01022	光明二园	<5	<1	无	无	0.56	0.011	0.14	1.0	0.56	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.09	14	未检出	未检出
23	2024.11.YX01023	中里作苑	<5	<1	无	无	0.57	0.009	0.19	0.9	0.58	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.11	35	未检出	未检出
24	2024.11.YX01024	仁和苑	<5	<1	无	无	0.55	0.009	0.16	1.0	0.58	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.12	14	未检出	未检出
25	2024.11.YX01025	文体小区	<5	<1	无	无	0.78	0.008	0.16	0.9	0.55	0.001	<0.0001	0.001	<0.0005	<0.008	0.06	32	未检出	未检出

附件

临猗县卫生健康局 运城市 2024 年城市生活饮用水安全状况信息公开情况表

临猗县 (市、区) (公章)

2025 年 1 月 6 日

县 (市、区)	公开季度	公开频次	公开项目 (数)	公开时间	公开网站网址	备注
临猗县	4	4	18	2025.1.6	www.sxjy.gov.cn	

负责人签字: 宋斌

填表人签字: 陈霞

- 1、此表每季度第一个月 15 日前由各县 (市、区) 对信息在政府网站公开后, 上报上季度公开结果, 同时上报监测方案要求的公开表格。
- 2、公开项目栏只填写公开项数。
- 3、公开季度是填表时为第几季度。(如: 填写时为第三季度, 即填写为“3”)
- 4、公开频次为本年度公开的 actual 次数。(如: 第一季度公开一次填“1”, 未公开填“0”, 到第四季度填写本年实际公开数)